

SEZNAM VZT ZAŘÍZENÍ A JEJICH HLAVNÍ VÝKONOVÉ HODNOTY

VZT - DPS

č.zař.	Název zařízení	Vzduchové výkony		Tlak	Elektro			ZTI	typ	Ovládání	pozice	Typ větrání	Umístění
		Vp m3/h	Vo m3/h	dpext Pa	Pel kW	Jištění (A)	Napětí V	technického zařízení					
1	Větrání tříd v 1.NP a 2.NP												
		3 200		350	2,5	3,8			TVRD	Vlastní MaR	1,1	TVRD + E	Šatny – 1.NP
			3 200	450	2,5	3,8	400	K					
	El. přehřev				7,2		400						